

No	: C-22-3791-R1
Müşteri	: REDSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İmalatçı	: REDSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün Tanımı	: Yarı İletken Çeviriciler-Genel Özellikler Ve Hat Değiştirme Çeviricileri Deneyleri
Model	: RDS 110/26/25
Teknik Veri	: PN+PE Giriş Gerilimi : 230 VAC Çıkış Gerilimi : 115 VDC Çıkış Akımı : 25 A IP : 22
Test Standardı	: TS EN 60146-1-1:2012
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler)	: İşaretlemeler, Yalıtım Deneyleri, Hafif Yük ve İşlevsel Deney, Beyan Akım Deneyi, Aşırı Akım Yetenek Deneyi, Doğal Gerilim Düzenlemesinin Ölçülmesi, Dalgacık Gerilimi ve Akımının Ölçülmesi, Tümlüşkeler ve Donanım ile İlgili Güç Kaybının Belirlenmesi, Sıcaklık Artışı Deneyi, Güç Faktörü Ölçmeleri, Yardımcı Elemanların Kontrolü, Kontrol Donanımı Özelliklerinin Kontrolü, Koruyucu Elemanların Kontrolü, Sesli Gürültünün Ölçülmesi ve İlave Deneyler, Korumanın Doğrulanması (IP22)
Test Rapor Numarası	: 22-3791-R1-N1-1
Sertifika Tarihi	: 22.06.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN



Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code